


Depotbygget på Haakonsvern

- Nullenergi i det enkle



Byggherre og PL: Forsvarsbygg

PRL: Stema Rådgivning

ARK: LINK Arkitekter

RIV, RIE og RIB: Multiconsult

Spesialrådgiver energi: ZEB

Av Inger Andresen, RIM


LINK ARKITEKTUR

Prosess

- Integrert energidesign



ZEB
workshop
no 1:
Konsept



Målsetning: Bygget skal regnes som nullenergi for energipostene oppvarming, varmtvann, vifter, pumper, belysning og kjøling.

4 alternative konsept





Prosess

- Integrert energidesign






Strategi

- 8 grep mot nullenergi




Strategi


1: Plassering, orientering og form




A Tversnitt 1:200



B Tversnitt 1:200



C Tversnitt 1:200





Strategi

1: Plassering, orientering og form

Beregnet årlig levert energi, kWh/m² BRA



LINK ARKITEKTUR




Inger Andresen / 2012-09-05

© LINK arkitektur

Strategi

2: Varmeisolering og tetting



Yttervegg:

U-verdi 0,13

100 + 200 mm isolasjon

Kontinuerlig, intrukket dampsperre

Kontinuerlig vindtetting


Bæring innenfor klimaveggen

Minimalt med kuldebroer



Strategi

2: Varmeisolering og tetting

Beregnet årlig levert energi, kWh/m² BRA



LINK ARKITEKTUR






Inger Andresen / 2012-09-05

© LINK arkitektur

Strategi

3: Dagslys og sol






Dagslysfaktor $> 5\%$ i oppholdsrom

Beregnet med programmet DIAL+Lighting basert på statistiske værdata for Bergen

Strategi

3: Dagslys og sol



Dagslys-autonomi:
Antall timer i året som dagslys alene
gir tilstrekkelig belysning

-% av arbeidstid




- kun overskyede dager

- kravnivå kontorer: **500 lux**

Beregnet med programmet DIAL+Lighting basert på
statistiske værdata for Bergen

Strategi

3: Dagslys og sol




- Dagslys-autonomi:
Antall timer i året som dagslys alene
gir tilstrekkelig belysning
- % av arbeidstid
 - kun overskyede dager
 - kravnivå korridorer: **150 lux**

Beregnet med programmet DIAL+Lighting basert på
statistiske værdata for Bergen

Strategi


3: Dagslys og sol





Strategi

3: Dagslys og sol

Beregnet årlig levert energi, kWh/m² BRA



LINK ARKITEKTUR




Inger Andresen / 2012-09-05

© LINK arkitektur

Strategi

4: Effektivt lys og utstyr

Beregnet årlig levert energi, kWh/m² BRA



LINK ARKITEKTUR




Inger Andresen / 2012-09-05

© LINK arkitektur


Strategi

5: Termisk masse

Lett bygg




Tungt bygg




Strategi

5: Termisk masse

Beregnet årlig levert energi, kWh/m² BRA



LINK ARKITEKTUR




Inger Andresen / 2012-09-05

© LINK arkitektur

Strategi

6: Passiv klimatisering




Aktive tilluftsventiler

- gir svært god behovsstyring av luftmengder og tilluftsstemperatur
- gir lav gjennomsnittlig SFP
- gir mulighet for å sløyfe radiatorer i superisolerte kontorer

Strategi

6: Passiv klimatisering




$$q = C_d \cdot \frac{W}{3} \cdot (8gH^3 \rho' \Delta\rho)^{0.5} \text{ [Allard 1998]}$$

hvor:
q: luftmengde i (m³/s)
C_d: trykkstapskoeffisient
W: Vindusbredde (m)
H: Vindushøyde (m)

$$\rho' = \frac{\rho_i}{\left[1 + \left(\frac{\rho_i}{\rho_o}\right)^{0.33}\right]^3}$$



$$\Delta\rho = (\rho_o - \rho_i)$$

Sommer:
Nattkjøling via vinduer eller
ventilasjonsanlegg




Strategi

6: Passiv klimatisering



Strategi

6: Passiv klimatisering






Faseforandringsmaterialer (PCM)

- Har potensiale til å gi samme effekt som eksponerte tunge materialer
- Lab-målinger viste effekt på ca 2°
- Beregninger viste liten effekt

Strategi

6: Passiv klimatisering


Beregnet årlig levert energi, kWh/m² BRA



Strategi

7: Lokal fornybar varme og kjøling


Beregnet årlig levert energi, kWh/m² BRA



Sjøvannsbasert varmepumpe


COPvarme = 3.0

COPkjøling = 10.0



Strategi



8: Lokal fornybar elektrisitet



Solcelleanlegg:

310 m² solcellemoduler, 17% virkningsgrad gir
ca. 30.000 kWh/år i statistisk normalår

Beregnet årlig levert energi, kWh/m² BRA



Oppsummering

